





## XPS, DXP120,X3-D,VX3-D, VXX3-D

Processkyla, luftkonditionering och kommersiell kyla

**Bedömning total:**  **Rekommenderas**  
**BVB ID** 47616  
**Version** 2  
 Andra versioner: 1  
**Producent** LU-VE Sweden AB  
**Publiceringsdatum:** 2015-04-15  
**BSAB-kod:** X - Inredningar och utrustningar  
**BK04:** Klimat 24  
**Anv.Omr:** Inomhus

**Bedömningsunderlag**  
 [Byggvarudeklaration](#)  
 [Intyg om ämnesinnehåll](#)  
 [Övrigt bedömningsunderlag](#)

### Innehåll

| Ämne  | Mängd    | CAS                     | R-fras                     |
|---|----------|-------------------------|----------------------------|
| Rostfritt stål EN 1.4301, Bedömning på legeringsnivå (SS2333, SS 2332, A2, AISI 304, X5CrNi18-9, BS 304S31, 08KH18N10, SFS 725) | <0,2%    | 12597-68-1--<br>-1-4301 |                            |
| Carbonic acid, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene) bis[phenol], Bisphenol A polycarbonate                                    | <0,2%    | 25037-45-0              |                            |
| Galvaniserad stål   | 10-25%   | 30000098                |                            |
| Elektronik  | 0,2-0,6% | 40000110                |                            |
| Pulverlack  | <0,3%    | 40000128                |                            |
| Aluminium, Al   | 35-55%   | 7429-90-5               | 11-15<br>15<br>15-17<br>17 |
| Koppar  | 20-33,5% | 7440-50-8               |                            |
| styv PVC, Polyvinylklorid, Ethene, chloro-, homopolymer   | <0,5%    | 9002-86-2               |                            |

### Kommentar till bedömningen

Nickelemissionen från den kvalitet av rostfritt stål som finns i produkten är så låg att legeringen inte bedöms utifrån nicklets ämnesegenskaper.

---

## Bedömning

### Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

Produkten är godkänd enligt Miljöbyggnad 2.2

### 0. Innehållsdeklaration

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

### 1. Ingående material och råvaror

- ▶ Uppgifter om råvaror saknas
- ▶ Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot ≤ 2)
- ▶ Uppgifter om återvunnet material saknas

### 2. Tillverkning av varan

- ▶ Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas
- ▶ Uppgifter om återvinning av restprodukter saknas

### 3. Transporter och emballage

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

### 5. Bruksskedet

- ▶ Produkten ställer krav på energitillförsel för drift, information om energimärkning saknas.

### 6. Avfall och rivning

- ▶ Produkten är ej förberedd för demontering / isärtagning
- ▶ Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall vid rivning / demontering

### 8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

---

#### Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

#### E-post

info@byggvarubedomningen.se